


Согласовано:
Директор по производству


Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер


А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

фильтра электростатического ФЭСВ-1200 инв. № 024585

От « 07 » октября 2020 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству

Главного инженера

Начальника службы вспомогательного производства

Главного технолога

Главного механика

Главного энергетика

Начальника цеха №3

Р.А. Дериглазова

А.А. Бобрика

В.В. Васильева

Н.А. Егоренко

В.В. Лыткина

О.В. Лукушкина

И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	фильтр электростатический ФЭСВ-1200
Инвентарный номер	024585
Код оборудования	142919111
Год ввода в эксплуатацию	2004
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов фильтра. Комплектация оборудования неполная.
Загрузка оборудования	Фильтр не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	92
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Очистка воздуха от аэрозольных веществ
Текущее месторасположение	Блок цехов, 5 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	55250,00
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, <u>металлолома</u>

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

/ Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №3

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

И.А. Соловьев