



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00560/21

Серия **RU** № **0329202**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество Научно – производственное объединение «Тяжпромарматура». Основной государственный регистрационный номер: 1097746714911. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127106, Россия, город Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 4, этаж 4, офис 414; номер телефона: +7(495)4117757; адрес электронной почты: office@aztpa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество Научно – производственное объединение «Тяжпромарматура». Место нахождения (адрес юридического лица): 127106, Россия, город Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 4, этаж 4, офис 414. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (филиал Акционерного общества Научно – производственное объединение «Тяжпромарматура» – Алексинский Завод Тяжелой Промышленной Арматуры): 301368, Россия, Тульская область, город Алексин, улица Некрасова, дом 60.

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная: задвижки стальные шиберные типа ЗШ, категории 3, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред групп 1 и 2, с номинальным диаметром от 150 до 1200 мм и с максимально допустимым рабочим давлением от 1,6 до 12,5 МПа. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ВТДЕ.491560.006 ТУ «Задвижки шиберные DN 100-1200 PN до 12,5 МПа». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 639 0, 8481 80 632 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 972/2021 от 08.09.2021 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕК Групп», аттестат аккредитации № RA.RU.21AI71; акта о результатах анализа состояния производства № 4950-1/АП от 13.08.2021 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации»; технических условий ВТДЕ.491560.006 ТУ; руководства по эксплуатации МА09703-700РЭ; обоснования безопасности ОБ ВТДЕ.491560.006; паспорта МА09703-700-01 ПС; прочностного расчета МА09703-700 РР; конструкторской документации; документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочного оборудования и специалистов сварочного производства; документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля; документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов. Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». Условия хранения 8(ОЖЗ) в соответствии с ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения до переконсервации – 24 месяца. Назначенный срок службы – 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.09.2021 **ПО** 21.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Панкин Павел Викторович (Ф.И.О.)

Галеулин Дамир Гайсович (Ф.И.О.)